



En sammenslutning af Brakker Vandværk, Bølling Vandværk, Ø. Starup Vandværk og Ågård Gravens Vandværk

Bestilling af byggevandsmåler:

- Skal ske til driftsbestyrer Arne Dissing Pedersen
- Telefonnr. 42640957 eller pr. mail til: drift@nov.dk
- Byggevandsmåleren afhentes efter forudgående aftale med driftsbestyreren.
- Vi udleverer KUN byggevandsmåler

Aftale om afhentning af byggevandsmålere skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse.

Ved bestilling skal oplyses:

- Installationsadresse (gadenavn, nr., by, postadr.)
- Bygherre/ejer navn(e)
- Telefonnr. Og mailadresse
- Byggefirma

Pris for leje af byggevandsmåler er pt. Kr. 1.000,00 excl.moms jf. vor takstblad.
+forbrugsafregning.

Forbruget vil blive afregnet overfor bygherren/ejeren efter nedtagningen.

Installation af byggevandsmåler foretages af byggefirmaet for bygherrens regning.

Vandinstallationer må kun udføres af autoriseret vvs-installatør.

Standardskrivelse vedr. byggevand og måleropsætning – Parcelhus

Der skal monteres byggevandsmåler, fra starten af og i hele perioden for anvendelse af byggevand.
Det er byggefirmaets-/bygherrens ansvar, at byggevandsmåleren holdes frostfri og beskyttes mod snavs og lignende.

Der må foretages tilslutning af byggevandsmåleren og LOVLIG tilbagestrømningssikring til byggevandsinstallationen, når vandværket har modtaget betaling for den udleverede byggevandmåler.

Ved udlevering meddeles bygherren/byggefirmaet, tællerstand på byggevandsmåleren.
Ved nedtagning aflæses byggevandsmåleren af vandværket og forbruget vil blive afregnet efter

gældende takster overfor bygherren/ejeren.

Efter etablering af jordledning, synes denne af vandværket. Efter godkendt syn, må jordledningen tildækkes. Vandværket forlanger ikke opmåling af jordledningen.

Samling mellem stikledning og jordledning skal foretages af autoriseret VVS installatør, umiddelbart efter stophane og udføres med svejsemuffe.

Jordledningens dimension anbefales, uden ansvar, at være \varnothing 32 eller \varnothing 40 (Skal være tryktrin 10 bar eller højere). Stikledningens typiske dimension er \varnothing 32 i tryktrin 10 bar, og udføres i PE.

Vandmåler for varigt brug, installeres af byggefirmaet og skal foretages af autoriseret VVS installatør.

Afhentes ved henvendelse til driftsbestyrer, som efterfølgende syner installationen og plomberer målerinstallationen.

Aftale om afhentning af vandmåler skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse.

- Vi udleverer KUN vandmåler

Der henvises i øvrigt til vandværkets hjemmeside, hvor regulativ og takstblad forefindes.

Nygård omegns vandværker A.m.b.a.

Arne Dissing Pedersen, driftsbestyrer